

Príloha č.1 Prevádzkového a manipulačného poriadku pre verejnú kanalizáciu na území obcí Vlčany a Neded.

Najvyššie prípustné hodnoty miery znečistenia vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností, ich častí a zariadení :

Ukazovatele znečistenia	Prípustná miera znečistenia
1. BSK ₅	454 mg/l
2. CHSK (Cr) stanovená dichrómanom draselným	900 mg/l
3. pH	6,5 - 8,0
4. Nerozpustené látky sušené	35 mg/l
5. Teplota vody	40 ° C
6. Celkový fosfor P	25 mg/l
7. Amónne ióny NH ₄ ⁺	80 mg/l